

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „**Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba**“, ev. č. zakázky Z2018-008677

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Vážení,

dne 11.04.2018 proběhla prohlídka místa plnění v souladu s bodem 3.2. Zadávací dokumentace. Na prohlídce místa plnění byla podána informace, že kovový šrot je majetkem města a byl vznesen jeden dotaz.

Znění dotazu:

Jaká je nosnost mostu z ulice Hruškova?

Odpověď:

Max. zatížení mostu je stanoveno na 8 tun, v praxi je most používán veškerou stavební technikou s hmotností 28 tun bez zjevných poruch.

Domažlice 12.04.2018

Bc. Michal Hájek, v. r.
vedoucí odboru správy majetku
MěÚ Domažlice