

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „**Plavecký bazén Domažlice – stavební úpravy, přístavba a nástavba**“,
ev. č. zakázky Z2018-008677

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 12.04.2018:

V oddíle 1-Stávající bazén je v MaR kotelný pol. č. 1456 - Periferie rozvaděče RMK - přesná spec viz PD. V technické specifikaci k této položce je na str. 13 v souboru 01_BDIII4_Technická zpráva MaR- Periferie rozvaděče RMK: Servopohon zdvihový pro trojcestný ventil, zdvih 20mm, spojitý 0-10V SKD62E 68ks

V technických schématech jsme tolik pohonů nenapočítali. Žádáme zadavatele o prověření počtu kusů servopohonů.

Odpověď:

V souboru 01_BDIII4_Technická zpráva MaR došlo k překlepu. Správný počet kusů je 8. V celkovém výkazu výměr stavby je uveden správný počet kusů.

Domažlice 26.04.2018

Ing. Miroslav Mach, v. r.
starosta