

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce ulice Msgre B. Staška v Domažlicích, úsek ke K2“ realizovaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20
jednající Ing. Miroslavem Machem, starostou města

Dotaz ze dne 02.08.2018:

1. Žádám o upřesnění počtu osazovaných a přemísťovaných svítidel.

Ze situace plyne, že nově bude osazeno 1 ks svítidla a 2ks svítidel bude přesunuta.

Ve výkaze výměr je nákup 2 ks svítidel a osazení pouze 1 ks svítidla.

Prosím zadavatele o upřesnění kolik svítidel bude přesouváno, a kolik bude osazeno nově (vč.nákupu).

2. Položka ve výkaze výměr SO 401 :

17 210220022 uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 1100,00

bude výměra skutečně 1100m?

Odpověď k dotazu č. 1:

- 1 svítidlo bude přeloženo (stávající č. 2), 2 svítidla budou nová (tzn. vč. osazení a nákupu)

Odpověď k dotazu č. 2:

- délka uzemňovacího vedení: 45 m

Na základě výše uvedených dotazů zasíláme v příloze nový neoceněný soupis prací s výkazem výměr v části „SO - 401 Veřejné osvětlení“, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Domažlice dne 03.08.2018

Bc. Michal Hájek v. r.
vedoucí odboru správy majetku