

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Řadové domy, obytná zóna Na Bábě, Domažlice – ulice Javorová C 2.11, C 2.12, C 2.13, C 2.14, C 2.15, C 2.21, C 2.22, C 2.23 a C 2.24“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající Ing. Miroslav Mach, starosta

Dotaz ze dne 12.09.2018

1. U objektů D04+D05 chybí s soupisu prací tepelné izolace.
2. V soupisu prací na stěrkování pod plovoucí podlahy.
3. V soupisu prací zabetonování spár panelů spirall.

Odpověď:

1. Doplněno ve výkazu výměr v listu D04, D05 – vnitřní dům-souhrnně, položky 111-120.
2. Realizace podlah se předpokládá v takové kvalitě, že stěrkování není nutné. Pokud bude nutné kvůli nekvalitně provedené mazanině je nutné s tím uvažovat v rámci pokládky podlahy.
3. Navrženy jsou stropy z panelů železobetonových nebo předpjatých. V integrované položce je již zabetonování obsaženo.

Domažlice 17.09.2018

Ing. Miroslav Mach v. r.
starosta