

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“

ev. č. zakázky Z2018-044617

Zadavatel: Domažlické městské lesy spol. s r.o., Domažlice, jednající: Ing. Jan Benda, jednatel

Úplné znění dotazu ze dne 29.01.2019:

1. V položkovém rozpočtu „neoceněný soupis práce“ není položka „Kotelna- plynový vyvíječ páry“, který je popisován v zadání v bodě 19. Je tedy plynový vyvíječ páry součástí dodávky nebo není?
2. Dále je v zadání v bodě 21 popisována Výčepní technologie pro 2 bary v 1NP a 1 PP. A soupisu práce je uveden pouze jeden kus výčepní technologie. Je tedy součástí dodávky výčepní technologie pro jeden bar nebo pro oba bary?
3. S bodem 2 souvisí o poslední otázka. Kolik měření průtoku čepovaného piva je součástí dodávky. Jeden pro oba bary nebo dva pro každý bar separátně?
4. V položkovém rozpočtu „neoceněný soupis práce“ v položce 5b je uvedeno 2ks „Kvasný tank 10 hl“ V soupisu práce je to však nejednoznačně popsáno a není jisté zda nechcete naopak 2x otevřenou kulatou kvasnou kád' 1000 L.

Odpověď:

1. Vyvíječ páry není součástí dodávky, je již osazen v kotelně objektu
2. Ano, součástí dodávky jsou oba bary v 1.NP a ve 1.PP. Toto je již upraveno v posledním výkazu výměr, který byl zveřejněn
3. Ano, oba bary mají separátní měření
4. Odpověď: Kvasná kád' bude pouze 1x 1000l se skleněnou přední stěnou, ostatní jsou kvasné tanky 2x 1 000l a 2x 2 000l

Domažlice 30.01.2019

Ing. Jan Benda
jednatel