

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

Veřejná zakázka: „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní křídlo, interiér“

ev. č. zakázky Z2019-006079

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 15.03.2019:

V rámci specifikací knihovní regálů uvádíte:

1. „Police rozdělena příčným děličem 1 070 mm na výšku 250 mm“ – Zde předpokládáme, že se je tímto myšlena zarážka na knihy?
2. „Každé pole doplněno o mobilní příčky proti přepadu šanonů“ – Zde předpokládáme, že se je tímto myšlena příčka do rámu?
3. Proč jsou do knihovny požadovány police hloubky 600 mm, když by měli mít přestavitelnost polic z obou stran regálů? Viz. přiložené foto.
4. Je možné pro knihovní regály nabídnout alternativní řešení nebo je nutné dodržet požadované parametry s přihlédnutím k povoleným odchylkám?



Odpověď:

1. ANO
2. ANO
3. Není požadována přestavitelnost polic z obou stran regálu, pouze přestavitelnost polic v jednotlivých polích po 25mm.
4. Není přípustné alternativní řešení např. materiálové provedení regálů. Rozměrově se mohou regály lehce lišit v rámci povolených mezí.

Domažlice 18.03.2019

JUDr. Zdeněk Novák v. r.
starosta