



INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNS, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.

VYPRACOVAL :	Ing. Antonín Speierl	Ing. Antonín Speierl Žižkova 522 344 01, Domažlice mobil: 603 218 475 e-mail: speierl@centrum.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zbyněk Wolf		
KRAJ :	PLZEŇSKÝ	MÚ :	Domažlice
INVESTOR :	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401, Domažlice		
Akce : MŠ ŠKOLA PETROVICKÁ k.ú. DOMAŽLICE parc.č.5545/1, 5590, 5591, 5595 ELEKTROINSTALACE		Datum :	XII/2019
		Druh projektu :	DPS
		Formát :	1x A4
		Číslo zakázky :	
Obsah výkresu :  SCHÉMA PŘÍPOJKY - RE		Měřítko :	Číslo výkresu :
		—	E3