



INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNC-S, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.

VYPRACOVAL :	Ing. Antonín Speierl	Ing. Antonín Speierl Žižkova 522 344 01, Domažlice mobil: 603 218 475 e-mail: speierl@centrum.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zbyněk Wolf		
KRAJ : PLZEŇSKÝ	MÚ : Domažlice		
INVESTOR :	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401, Domažlice		
Akce : MŠ ŠKOLA PETROVICKÁ k.ú. DOMAŽLICE parc.č.5545/1, 5590, 5591, 5595 ELEKTROINSTALACE		Datum :	XII/2019
		Druh projektu :	DPS
Obsah výkresu :  ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ		Formát :	1xA4
		Číslo zakázky :	
		Měřítko : —	Číslo výkresu : E8