



ROZVADĚČ OCEP, 72M, ZAPUŠTĚNÝ, IP30.

INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNC-S, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.

VYPRACOVAL :	Ing. Antonín Speierl	<div>Ing. Antonín Speierl Žižkova 522 344 01, Domažlice mobil: 603 218 475 e-mail: speierl@centrum.cz</div>		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Zbyněk Wolf			
KRAJ :	PLZEŇSKÝ		MÚ :	Domažlice
INVESTOR :	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401, Domažlice			
Akce : MŠ ŠKOLA PETROVICKÁ k.ú. DOMAŽLICE parc.č.5545/1, 5590, 5591, 5595 ELEKTROINSTALACE				
Obsah výkresu : ROZVADĚČ R4			Datum :	XII/2019
			Druh projektu :	DPS
			Formát :	1xA4
			Číslo zakázky :	
			Měřítko :	Číslo výkresu : E 7