



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Novostavba mateřské školy Petrovická“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 02.03.2020

Dle vysvětlení zveřejněného 28.2.2020:

1. Byla doplněna pol.č.686 Dodávka a montáž výtahu vč.konstrukce výtah.šachty ... dle specifikace PD. V PD ale žádné bližší údaje nejsou. Doplněte, prosím.
2. Byl doplněn výkaz výměr pro plynovou přípojku. Tento výkaz nebude součástí nabídkového rozpočtu, slouží pouze jako podklad pro ocenění pol.č.222 (obj.02) ?

K celkům ZTI a ÚT jsem od našeho subdodavatele obdržel následující vyjádření:

„Zadávací dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci označenou jako prováděcí, ale výkaz výměr, určený k nacenění, neodpovídá tomuto projektu. Viz níže:

Ústřední vytápění obsahuje výkaz výměr projektanta, který odpovídá projektu, ale není totožný s poptávaným (určeným do soutěže). Tento (soutěžní) výkaz výměr vykazuje velké odchylky jak v technické specifikaci tak v množství poptávaného. Například: výkon kotle, metry podlahového vytápění, rozteč pod.vytápění, způsob ohřevu TUV, velikost expanzní nádoby atd. Toto považujeme za zásadní rozpor, kdy se nejedná o drobné nedostatky ve výměrách, ale o zásadní nepřesnosti týkající se jak výkonu, regulace tak i bezpečnostního zabezpečení topného systému.

Dokumentace ZTI neobsahuje poptávané položky. Například plynový přímotopný ohřívač TUV, elektrický ohřívač TUV, atd. Naopak výkaz výměr neobsahuje projektované položky. Například termostatický směšovací ventil pro TUV umyvadel, cirkulační čerpadlo atd. Dále WC nejsou specifikovány v provedení dětské, ale jako standardní závěsné s ovládáním z hora. Využívání odpadní a dešťové vody pro splachování je navrženo velmi obecně. Voda z odpadu od umyvadel obsahuje látky (mýdlo, zubní pasta, špína atd) jejichž negativní vliv na funkčnost plovákových ventilů u WC není nijak eliminován. K propojení posbírané vody určené ke splachování a pitné vody jsou dnes na trhu přímo k tomuto určená čerpadla, v případě doplňování pitné vody do jímky s šedou vodou, jak uvádí projekt, není určeno jak, kdy a kolik pitné vody doplňovat.“

Prosím o vyjádření k tomuto problému.

Odpověď:

1. Doplněno. Viz příloha
2. V novém neoceněném soupisu prací s výkazem výměr je doplněna plynová přípojka, viz příloha.

Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011884



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Další informace:

Vzhledem k úpravám položkového rozpočtu byla změněna předpokládaná hodnota veřejné zakázky 25.725.017 Kč bez DPH na 25.853.084 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **20.03.2020 do 10.00 hodin** a termín otevírání nabídek původně stanovený na **20.03.2020 v 10:15 hodin** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **25.03.2020 do 09:00 hodin** a termín otevírání obálek s nabídkami na **25.03.2020 v 09:15 hodin**.

Domažlice, 04.03.2020

JUDr. Zdeněk Novák v. r.
starosta