


ROZVADĚČ OCEP, 144M, ZAPUŠTĚNÝ, IP30.
INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNC–S, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL : | Ing. Antonín Speierl | | Ing. Antonín Speierl<br>Žižkova 522<br>344 01, Domažlice<br>mobil: 603 218 475<br>e–mail: speierl@centrum.cz |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Zbyněk Wolf | | |
| KRAJ : PLZEŇSKÝ | | MÚ : Domažlice | |
| INVESTOR : Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401, Domažlice | | | |
| Akce : MŠ ŠKOLA PETROVICKÁ<br>k.ú. DOMAŽLICE parc.č.5545/1, 5590, 5591, 5595<br>ELEKTROINSTALACE | | | Datum : XII/2019<br>Druh projektu : DPS<br>Formát : 1xA2<br>Číslo zakázky : |
| Obsah výkresu : ROZVADĚČ R1 | | | Měřítko : –<br>Číslo výkresu : E4 |