

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Domažlicích dne 29.04. 2019

Č.j. : KHSPL 10240/23/2019

Vyřizuje : Bc.Ibehejová

**Město Domažlice**  
náměstí Míru 1  
**Domažlice**  
**344 20**

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci na akci : „Domažlice, Petrovická, Mateřská škola“ k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě žádosti investora, Města Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, zastoupeného Ing. Zbyňkem Wolfem, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE 344 01, podané dne 25.03.2019, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění předložený návrh **PD „Domažlice, Petrovická, Mateřská škola“ k územnímu a stavebnímu řízení**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto **závazné stanovisko:**

S předloženým návrhem **PD „Domažlice, Petrovická, Mateřská škola“ k územnímu a stavebnímu řízení**

## **se s o u h l a s í**

Odůvodnění :

Investor, Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, zastoupený Ing. Zbyňkem Wolfem, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V OBORU POZEMNÍ STAVBY ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE 344 01, požádal o vydání závazného stanoviska k PD na akci **„Domažlice, Petrovická, Mateřská škola“ k územnímu a stavebnímu řízení**. Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu mateřské školy pro 75 předškolních dětí v Petrovické ulici v Domažlicích. Jedná se o zastavěnou část města, areál bývalých kasáren, lokalitu, ve které je plánována výstavba nových bytových domů. Novostavba mateřské školy se skládá ze tří částí, vzájemných propojených. Celý objekt je dvoupodlažní. Přístup do školky pro veřejnost bude přes školní zahradu. Zásobování a personál mají samostatný vstup. Mateřská škola je bezbariérová. Školka je rozdělena na 5 provozů. 3 provozu tvoří samostatná oddělení pro děti, 1 provoz tvoří centrální komunikační prostor a 1 provoz je určen pro zázemí školy (šatny zaměstnanců, kanceláře, technické zázemí, přípravná jídel). Dětská oddělení mají stejné dispoziční uspořádání. Denní místnosti jsou přístupné ze šaten (plocha šatny 0,59 m<sup>2</sup> / dítě) je odpovídající požadavkům platné legislativy. Prostor denních místností bude využíván jako herna a ložnice (plocha 4,56 m<sup>2</sup> / dítě) je rovněž odpovídající požadavkům platné legislativy. Pro spaní dětí budou k dispozici mobilní lůžka, část lůžek bude trvale rozložena na vestavěném patru v každém dětském oddělení. Z denních místností je přístup na toalety, počty zařizovacích předmětů 1 dětská mísa na 5 dětí a 1 umyvadlo na 5 dětí odpovídají pro 25 zapsaných předškolních dětí na jednotlivých třídách. Hygienická zařízení jsou přístupná rovněž ze šaten. Z denních místností je přístup do skladu s pomůckami, ve kterém bude umístěna vzduchotechnická

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

## PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

jednotka, každé oddělení má samostatné větrání rekuperační jednotkou. V objektu budou čtyři rekuperační jednotky. Objekt bude napojen kanalizační přípojkou na stávající splaškovou kanalizaci města. Vodovod pro objekt bude vytvořena nová vodovodní přípojka s napojením na stávající vodovodní řad města. Objekt mateřské školy bude vytápěn teplovodním topením, zdrojem tepla bude plynový kotel umístěný v technické místnosti v 1. NP. Denní osvětlení je zajištěno okny. A splňuje normou stanovené požadavky, činitel denní osvětlenosti  $D_{\min} = 1,5\%$ , rovnoměrnost bočního osvětlení 0,2. Umělé osvětlení je zajištěno přisazenými nástropními zářivkovými svítidly FALCON-236-AR (2 trubice v každém svítidle L 36 W/830, LUMILUX Warm White 36 W, 3350 lm) v souladu s požadavky normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory, tabulka 5.6 – Školská a výchovná zařízení, řádek 6.1.1 herna  $E_m 300 \text{ lx}$ . Stravování dětí bude probíhat na každém oddělení samostatně. Pokrmy budou do školky dováženy z centrální kuchyně. Pro zásobování pokrmů je navržena samostatná místnost, do které je přístup z venku a dále pak z kuchyně, místnost bude využívána pouze pro stravovací činnost. Pokrmy v uzavíratelných nádobách budou servírovacími vozíky rozváženy z výdejny jídel na jednotlivá oddělení. Bílé nádobí bude umýváno v kuchyňkách na dětských odděleních. Varné nádobí a transportní nádoby v přípravně jídel. V zásobovací místnosti je vyčleněn prostor na nádoby, které se vrací a na nádoby, které se naskladňují, dále zde bude chladicí zařízení na potraviny. Chladicí zařízení bude i v přípravně jídel. Úklid prostor mateřské školy - v hlavní úklidové místnosti, která je prostorově dostatečná budou skladovány veškeré prostředky potřebné pro úklid. Na každém oddělení bude místnost s výlevkou. Zahradu bude rozdělena pěšinami, rostlinami a nízkými pútky na tři samostatné části pro jednotlivá oddělení s herními prvky a pískovištěm. Pro skladování herních pomůcek bude sloužit dřevěná kolna. Pro zahradu bude vybudováno pohotovostní WC, přístupné ze vstupní haly.

Vzhledem k tomu, že navržená PD není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, je vydáno toto souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice  
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni  
územní pracoviště DOMAŽLICE  
①

MUDr. Eva Nová – odborný rada  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Klatovy, Domažlice, Tachov  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzeň

Otisk úředního razítka

Telefon  
(+420) 377 222 020  
(+420) 377 222 022

Provolba  
(+420) 377 155 111

Telefax  
(+420) 377 323 894  
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920311/0710

IČO  
71009299