

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Ing. Zbyněk Wolf
Hradská 79
344 01 Domažlice

Váš dopis značky/ze dne
Žádost e-mail 05. 08. 2019

Naše značka
060819

Vyřizuje/linka
Ing. Pauerová/37

E.mail
pauerova@chvak.cz

Domažlice dne
06. 08. 2019

Věc: Vyjádření k PD – novostavba MŠ v Petrovické ulici
Místo stavby – poz. parc. č. 5545/1, 5590, 5591, 5595 v k. ú. Domažlice
Investor – Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

Po projednání předložené PD Vám sdělujeme, že souhlasíme s připojením objektu na veřejný vodovod a kanalizaci za těchto podmínek:

Vlastní napojení vodovodní a kanalizační přípojky na stávající vodovodní a kanalizační řad bude provádět naše firma, jako provozovatel zařízení a to na základě objednávky investora stavby. Nebo bude akci provádět odborně způsobilá firma na provádění VH staveb. V takovém případě budou veškerá napojení na zařízení v naší správě předána, před zahrnutím, zástupci naší a.s. Z této přejímky bude učiněn písemný záznam, který bude předložen při uvedení stavby do provozu. Osazení a zaplombování vodoměru provedou pracovníci naší firmy. Vodoměrná sestava bude osazena v technické místnosti.

Souběh a křížení vodovodní a kanalizační přípojky s ostatními podzemními zařízeními musí odpovídat ČSN 73 6005.

Rozvod šedé vody (užitkové a srážkové vody) z akumulární nádrže (10 m³) nesmí být fyzicky propojen s vnitřními rozvody vody, které budou zásobovány pitnou vodou z veřejného vodovodu. Požadujeme osadit měřicí zařízení u propojení z dešťové nádrže do nádrže na šedou vodu.

Měřicí zařízení bude sloužit k účtování stočného.

Veškeré pořizovací a provozní náklady k osazení měřicího zařízení jdou za investorem.

Před uvedením systému do provozu je nutné dohodnout kontrolu dodržení podmínek realizace s naším pracovníkem a uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod do kanalizace.

Po dokončení stavby provede stavebník s naší společností uzavření smlouvy na dodávku pitné (stavební) vody a na odvádění odpadních vod. Bez tohoto dokladu nebude ze strany naší a.s. vydán souhlas k užívání stavby.

S pozdravem

Vlastimil Hejhal
výrobně-technický náměstek, a.s.
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice

TELEFON
379 792 311

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Domažlice 7802-321

IČO 49788761
DIČ 118-49788761

FAX
379 722 159

e-mail:
chvak@chvak.cz

Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložka 360
Den zápisu 1.1.1994

