



- ← 4.52 → ZEMNÍ PLYN STL 20kPa
- ← 4.53 → ZEMNÍ PLYN NTL 3.5kPa
- OP — ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

| LEGENDA : | |
|-----------|---|
| 1+3 | Kotel teplovodní, kondenzační 208 ±2120 kW - PN6-216.4Nm³/h |
| 31 | Regulátor tlaku PN16 -DN25/65 - 20/3,5kPa |

| | | | |
|--------------|-------|-------------|------------|
| 5 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 1 | — | — | — |
| Číslo revize | Datum | Popis změny | Vypracoval |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| ZHOTOVITEL : | | OBJEDNATEL : | |
|  Květnového vítězství 1000 149 00 Praha 4 info@aztherm.cz | |  Centrální předávací stanice Sídliště Nové Ves 415 01 Teplice info@sitez.cz | |
| Město Domažlice Náměstí Míru 1 344 20 Domažlice | | Zakázkové číslo 59 - 18 | |
| Datum 11/2018 | | Stupeň DPS | |
| Měřítko 1 : 50 | | Akce: Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564, Domažlice | |
| Obsah: Vnitřní plynovod – Půdorys, řez | | Pař. číslo: 7 | Paré: 1 |