

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/1715/19
Spis. zn.: ZN/239/ŽP/19
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 46

A-Z THERM s.r.o.
Květnového vítězství 1000/81
149 00 PRAHA 11

Vyřizuje: Mgr. Miroslav Klán 

Datum: 03.04.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), příslušný orgán státní správy podle § 27 odst. 1 písmeno e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ovzduší“) a § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ovzduší, toto závazné stanovisko:

souhlasí

s umístěním a stavbou vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „**Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW**“ v rámci akce „**Rekonstrukce plynové kotelný NTK Švabinského 564, Domažlice**“ v provozovně Švabinského 564, Domažlice, IČP: 630850101, umístěné na pozemcích st.p.č. 2623 a 2624 k.ú. Domažlice, jejímž investorem je právnická osoba „**Město Domažlice**“ se sídlem náměstí Míru 1, Město, 344 01 Domažlice 1, IČO: 00253316 (dále jen „účastník řízení“), za těchto závazných podmínek:

- V době realizace akce při provádění výkopových prací a při manipulaci s prašným materiálem budou prováděna opatření pro snížení druhotné prašnosti.
- Před uvedením rekonstruované kotelný do provozu, požádá provozovatel krajský úřad o povolení jejího provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ovzduší. Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 k zákonu o ovzduší. K žádosti přiloží aktualizovaný provozní řád pro předmětnou provozovnu.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 31.01.2019 pod č.j.: PK-ŽP/1715/19 žádost účastníka řízení, zastupovaného na základě plné moci právnickou osobou „**A-Z THERM s.r.o.**“ se sídlem Květnového vítězství 1000/81, Háje, 149 00 PRAHA 11, IČO: 62029991, o vydání závazného stanoviska k provedení stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „**Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW**“ v rámci akce „**Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564, Domažlice**“ v provozovně Švabinského 564, Domažlice, IČP: 630850101, podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona o ovzduší. Dodatečně dne 12.2.2019 pod č.j.: PK-ŽP/2229/19 účastník řízení požádal o vydání závazného stanoviska rovněž pro umístění zdroje podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ovzduší v rámci sloučeného řízení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci současné kotelny na zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 12,750 MW (4x HVP2900 - výrobce Průmyslovesta a.s.). Kotelna se nachází na severovýchodním okraji města Domažlice. Stávající kotle budou nahrazeny trojicí teplovodních dvoukotlů na zemní plyn o celkovém tepelném příkonu 6 x 1,068 MW. Odvod spalin od každé dvojice kotlů je řešen pomocí kouřovodů napojených na tři nové komíny. Výška nových komínů, které budou umístěny na fasádě na severní straně budovy stávající kotelny je navržena na 10,15 m nad úroveň okolního terénu.

Kotelna (kód 1.1.) je podle přílohy č. 2 k zákonu o ovzduší vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší.

Se žádostí byly předloženy: Projektová dokumentace pro stavební povolení pro akci „**Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564, Domažlice**“ z prosince 2018, vypracovaná Ing. Petrem Jirouškem, rozptylová studie z prosince 2018, vypracovaná Ing. Marcelou Skříčkovou (EMPLA AG spol. s r.o., IČO: 25996240) a plná moc pro zastupování účastníka řízení právnickou osobou „**A-Z THERM s.r.o.**“ se sídlem Květnového vítězství 1000/81, Háje, 149 00 PRAHA 11, IČO: 62029991 v předmětném správním řízení. Dále byl, na základě výzvy krajského úřadu ze dne 22.02.2019 pod č.j.: PK-ŽP/2643/19 k odstranění vad podání, dne 01.04.2019 doručen odborný posudek ze dne 07.03.2019 zpracovaný Ing. Tomášem Morávkem, dále upravená výše uvedená rozptylová studie a opravená část projektové dokumentace.

Souhlasné vyjádření Č.j.: ČIŽP/43/2019/960 ze dne 06.02.2019 k provedení stavby nových kotlů v provozovně Švabinského 564, Domažlice, IČP: 630850101, obdržel krajský úřad od České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň.

Souhlasné vyjádření k rekonstrukci předmětné plynové kotelny obdržel Krajský úřad od MÚ Domažlice pod č.j.: PK-ŽP/2709/19 dne 25.02.2019.

Poučení

Závazné stanovisko není samostatným správním rozhodnutím, a proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah je možné napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko podkladem.



Ing. Václav Liška
vedoucí oddělení technické ochrany

KRAJSKÝ ÚŘAD
Plzeňského kraje
odbor
životního prostředí

③

Příloha pro účastníka řízení:
Projektová dokumentace

Rozdělovník

Účastník řízení:

Město Domažlice, náměstí Míru 1, Město, 344 01 Domažlice 1

v zastoupení: A-Z THERM s.r.o., Květnového vítězství 1000/81, Háje, 149 00 PRAHA 11

Dotčené orgány:

Česká inspekce životního prostředí, OI Plzeň, Klatovská třída 591/48, Plzeň 3-Jižní
Předměstí, 301 00 Plzeň 1,

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, náměstí Míru 1, Město,
344 01 Domažlice 1.