



- 4.52 ZEMNÍ PLYN STL 20kPa
- 4.53 ZEMNÍ PLYN NTL 3.5kPa
- 5.02 SPALINY
- OP ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA :	
1+3	Kotel teplovodní, kondenzační 202120 kW - PN6-216,4 Nm³/h
6	Neutralizační box dodávka kotle
31+33	Plynoměr - typ G160 - PN10 - DN100
34+36	Regulátor tlaku
MVM	Manovakuometr - 400 - 600Pa - M20x1.5
MT	Návarek 3/4" pro měření tahu

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

ZHOTOVITEL :		OBJEDNATEL :	
 Květnového vítězství 1000 149 00 Praha 4 info@aztherm.cz		 Centrální předávací stanice Sídliště Nová Ves 415 01 Teplice info@sitez.cz	
Město Domažlice Náměstí Míru 1 344 20 Domažlice			
Vypracoval	Žákovský	Zakázkové číslo	59 - 18
Kontroloval	Ing. Mandzák Jan	Datum	11/2018
Akce:		Stupeň	DPS
		Měřítka	1 : -
Rekonstrukce plynové kotelny NTK Švabinského 564, Domažlice			
Obsah:		Poř. číslo:	Paré:
Schéma plynu, odvod spalin		6	1