

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice,
jednatel JUDr. Zdeněk Novák, starosta (dále jen „zadavatel“)

Úplné znění dotazu č. 1 ze dne 17.03.2020

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu níže:

Technická zpráva neobsahuje výpočet výkonu zdroje (tepelná bilance zdroje).

Jaký je tedy projektem stanovený, minimální požadovaný výkon zdroje? Prosím o doplnění.

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 17.03.2020:

stanovený výkon zdroje:

Q kotelny

Léto - 2 824 kW

Q kotelny

zima 5 414 kW

Úplné znění dotazu č. 2 ze dne 17.03.2020

Dobrý den,

prosím o zodpovězení dotazu níže:

Prosím o zaslání informace jaký konkrétní tip vizualizace je v současné době používám a kontakt na společnost, která systém spravuje. Jedná se mi o přenos dat z nové kotelny na centrální dispečink a o rozšíření a úpravu stávající vizualizace o jednu podstanici v centrálním dispečinku (Pol. č.42 rozpočtu MaR). Děkujeme,

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 17.03.2020:

Stávající vizualizace je ProCop3 od firmy "ALFA Mikrosystémy spol. s r. o.". Tato vizualizace umožňuje sledování a zobrazování hodnot technologických veličin, jejich archivaci, signalizaci chyb a alarmních stavů, ovládání technologie, nastavení regulačních hodnot a časových programů.

Úplné znění dotazu ze dne 18.03.2020

Dobrý den,

jako uchazeč o realizaci zakázky s názvem Rekonstrukce lokálních zdrojů zadavatele Teplárny Brno zasíláme níže připomínku ke smlouvě o dílo a prosíme tímto o její zohlednění:

V souvislosti s krizovou situací vyplývající s šířením Epidemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a vznikem možných příčin (omezení nebo zastavení dodávek materiálu, omezení lidské síly) v jejichž důsledku může ze strany zhotovitele dojít k nemožnosti řádně naplnit smluvní ujednání (termín, cena) navrhuje úpravu návrhu Smlouvy o dílo / uzavření Dodatku v následujícím znění:

„Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek ve Smlouvě o dílo stane nemožným v souvislosti s vyšší mocí, jejíž důsledkem dojde k omezení nebo zastavení dodávek materiálu a omezení lidské síly, což bude překážkou v plnění ze strany zhotovitele, sjednávají si tímto smluvní strany právo na obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 NOZ, za účelem uzavření dodatku ke smlouvě o odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a termínu plnění díla.

Mnohokrát děkuji.

Odpověď na dotaz ze dne 18.03.2020:

V návaznosti na shora uvedený dotaz zadavatel uvádí, že jakékoli skutečnosti související s epidemií COVID-19 či jiné obdobné skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, jejich vůli a skutečnosti smluvními stranami neovlivnitelné, budou řešeny dle znění čl. XII smlouvy o dílo, které případ vyšší moci upravuje, v chybějícím rozsahu pak dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené tedy zadavatel znění smlouvy o dílo upravovat nebude.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín lhůty pro podání nabídek stanovený na 01.04.2020 do 09:00 a termín otevírání nabídek stanovený na 01.04.2020 v 09:30 a současně zadavatel stanovuje nový termín lhůty pro podání nabídek na 08.04.2020 do 09:00 a nový termín otevírání nabídek na 08.04.2020 v 09:30.

Domažlice 27.03.2020

JUDr. Zdeněk Novák v. r.
starosta