

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Domažlicích dne 12.1.2017

Č.j. : KHSPL 32513/23/2016

Vyřizuje : Bc.Ibehejová

Město Domažlice

náměstí Míru 1

Domažlice

344 01

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci na akci : Domažlice - ZŠ Komenského 17, parcelní číslo st. 499/1, 502/1, 538, bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben.

Na základě žádosti investora Města Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice 344 01, zastoupeného Ing. Zbyňkem Wolfem, podané dne 22.12. 2016, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ustanovení § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění předložený návrh **PD „Domažlice - ZŠ Komenského 17, parcelní číslo 499/1, 502/1, 538, bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben.“**

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto **závazné stanovisko:**

S předloženým návrhem **PD „Domažlice - ZŠ Komenského 17, parcelní číslo 499/1, 502/1, 538, bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben.“**

se s o u h l a s í

Odůvodnění :

Investor, Město Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice 344 01, zastoupený Ing. Zbyňkem Wolfem, požádal o vydání závazného stanoviska k PD na akci „**Domažlice - ZŠ Komenského 17, parcelní číslo 499/1, 502/1, 538, bezbariérové úpravy školy a vybudování odborných učeben.**“ Předložená projektová dokumentace řeší vestavbu tří výtahových šachet, vybudování odborných učeben ve stávajících třídách (10 učeben), půdní vestavbu v budově druhého stupně, kde budou dvě počítačové učebny, tři jazykové učebny, kabinety, toalety pro chlapce, dívky a bezbariérové toalety, včetně sadových úprav před hlavním vstupem. Stavební úpravy ve stávajících třídách budou provedeny v rozsahu výměny vybavení učeben. Areál základní školy se skládá z několika jednotlivých pavilónů, které jsou propojeny pouze vnitřními schodišti. Secesní budovy 1.2. stupně pochází z přelomu 19. a 20. století. Budovy jsou propojeny přístavbou z 60. let 20. století. Tři nové výtahy zajistí kompletní bezbariérové propojení celé školy. Stávající pavilony : Budova 1. stupně, budova 2. stupně, propojovací přístavba, tělocvična. Výtah č. 1 je určen pro první stupeň a dále slouží k propojení s přístavbou.

Telefon
(+420) 377 222 020
(+420) 377 222 022

Provolba
(+420) 377 155 111
71009299 vedoucí do hlavní chodby objektu není využíván a bude po realizaci přístavby

Telefax
(+420) 377 323 894
(+420) 377 235 223

Email: khs.plz@khsplzen.cz
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení
ČNB Plzeň-
běž. ú. 24920311/0710

IČO
město

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skřetova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

U vstupu do výtahu jsou umístěny nové bezbariérové toalety. Výtah č. 2 je umístěn v propojovací přístavbě se vstupem z ulice a je napojen na stávající bezbariérový podchod do tělocvičny školy. Výtah č. 3 je určen pro 2. stupeň, je umístěn do stávajícího schodišťového prostoru. Výtah má suterénní stanici, kde jsou sklepní prostory pro sklady, a je ukončen v podkroví, kde je navržena nová půdní vestavba, kde budou odborné učebny a výtvarný ateliér. Půdní vestavba je navržena v celé ploše pro druhý stupeň. Přístup do podkroví je i novým schodištěm. Jedná se o podkrovní učebny, maximální počet žáků je stanoven podle požadavků platné legislativy. Vybavení nově vybudovaných toalet zařizovacími předměty pro WC je rovněž propočteno na počet žáků a odpovídá požadavkům platné legislativy. Denní osvětlení učeben je zajištěno převážně střešními okny a doplňkové světlovody. Umělé osvětlení učeben je zajištěno přisazenými nástrovními zářivkovými svítidly FALCON-236-AR. Svítidla jsou rozmístěna tak, aby byla splněna hodnota udržované osvětlenosti (učebny 300 lx). Nové učebny jsou odděleny konstrukcemi, které splňují akustické požadavky pro budovy škol. V každé učebně je umístěno umyvadlo. Nové toalety mají řízené podtlakové větrání s vyústěním nad střechu. Větrání učeben je zajištěno přirozenou cestou – střešními okny. Střešní okna budou mít spodní ovládání, v přibližné výšce 150 cm. Okna jsou ovladatelná z podlahy. Výtahové šachty budou větrány otvory průměru 150 mm.

Vzhledem k tomu, že navrhovaná PD není v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, je vydáno toto souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
územní pracoviště DOMAŽLICE
MUDr. Eva Nová – odborný rada
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Klatovy, Domažlice, Tachov
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

①

Příloha : 1x projektová dokumentace
Převzal

dne

:

Telefon	Provolba	Telefax	Email: khs.plz@khsplzen.cz	Bankovní spojení	IČO
(+420) 377 222 020	(+420) 377 155 111	(+420) 377 323 894	Internet: www.khsplzen.cz	ČNB	Plzeň-
(+420) 377 222 022	71009299vedoucí do hlavní chodby objektu není využíván a bude po realizaci přístavby	(+420) 377 235 223		běž. ú. 24920311/0710	město