



- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ VE VŠECH MÍSTECH KTERÉ NEJSOU POHLEDOVÉ (TEDY V DRÁŽKÁCH PODLAHY A ZDÍ, PROSTUPECH SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ A ZA POHLEDOVÝMI STĚNAMI SDK)

- POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH PODLAHY A ZDÍ, PROSTUPECH SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ A ZA POHLEDOVÝMI STĚNAMI SDK

- V MÍSTECH KDE NEBUDE TECHNICKY PROVEDITELNÉ VEDENÍ POTRUBÍ MIMO POHLEDOVÝ PROSTOR BUDE VEDENO POTRUBÍ POHLEDOVĚ KOTVENÉ DO STĚN

- VŠECHNY NOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY VYTÁPĚNÍ BUDOU PROVEDENY Z TRUBEK Z UHLÍKOVÉ OCELI SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM

- VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI

23 - napojení nových otopných těles na stávající stoupačku ve 3.NP nebo 2.NP(stávající ocelové potrubí), značení, viz výkresová dokumentace stávajícího vytápění - VIII/1971 (povoleno 1972)

<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ ČINNOST V OBLASTI POZEMNÍ STAVBY, ENERGETICKÉ AUDITY A POSUDKY, PRŮKAZY ENB, ZNALECKÉ POSUDKY A OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ HRADSKÁ 79, 344 01 DOMAŽLICE   TEL: 379 724 590   E-MAIL: INFO@AWPROJEKT.CZ   WWW.AWPROJEKT.CZ		MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD: DOMAŽLICE		KRAJ: PLZEŇSKÝ	DATUM: 01/2020	ZAK. ČÍSLO: 66/2016	MĚŘÍTKO: schéma	STUPEŇ PD: DSP	FORMÁT: A3	ČÍSLO PARÉ:  AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
AKCE: DOMAŽLICE – ZŠ Komenského 17 PARCELNÍ ČÍSLO 499/1, 502/1, 538 BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY ŠKOLY, VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN S02										
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA: MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 34401 DOMAŽLICE										
NÁZEV PŘÍLOHY: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – schéma těles 2										
VYPRACOVAL: ING. PAVEL KOVAŘÍK, MSc.					ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZBYNĚK WOLF			ČÍSLO AUTORIZACE: 0201261		OZN. PŘÍLOHY: VYT03