



— — — — —	Rozvody STL plynu z ocelového potrubí DN50 vedeny při zdi.
— — — — —	Stávající rozvody STL plynu z ocelového potrubí vedeny při zdi.
— — — — —	Rozvody NTL plynu z ocelového potrubí v dimenzích dle výkresu
— — — — —	vedeny při zdi a pod stropem.
— — — — —	Stávající rozvody NTL plynu z ocelového potrubí
— — — — —	vedeny při zdi a pod stropem.
— — — — —	Rozvody odvodu znečištěného vzduchu z ocelového potrubí DN25
— — — — —	vedeny při zdi a pod stropem

č.m.	název	plocha [m2]
0.01	chodba	82,78
0.02	výťah	1,80
0.03	strojovna výťahu	2,70
0.04	strojovna VZT	43,51
0.05	kotelna	47,64
0.06	technická místnost	9,37
0.06a	technická místnost	15,60
0.07	úklid	13,18
0.08	šatna ženy	15,77
0.09	předšlň	1,36
0.10	WC	1,32
0.11	sprcha	2,25
0.12	šatna muži	10,22
0.13	předšlň	1,36
0.14	sprcha	2,25
0.15	WC	1,35
0.16	předšlň	2,02
0.17	WC	1,98
0.18	sklad brambor	9,29
0.19	hrubá příprava zeleniny	13,42
0.20	suchý sklad	36,03
0.21	EUPS	1,08
0.22	sklad obalů	13,48
0.23	lapol	12,57
0.24	elektorozvodna	13,64
0.25	suchý sklad	31,16
0.26	sklad mycích prostředků	12,01
0.27	sklad	11,02
0.28	sklad	8,64
0.29	agregátory	11,75
0.30	chladič box zelenina	9,00
0.31	mrazicí box zelenina	5,00
0.32	chladič box maso	9,00
0.33	mrazicí box maso	5,00
0.34	mrazicí box drůbež	5,00
0.35	přípravna vajíčka	4,50
0.36	chladič box vajíčka	4,50
0.37	chladič box mléko	9,00
0.38	šatny žáků	49,49

vypracoval	zodpovědný projektant	generální projektant	zpracovatel časti TZB design s.r.o. Malý Okružník 1039/7, 182 00 Praha 8 e-mail: mysička@tzb-design.cz mobil: +420 732 933 758 www.tzb-design.cz		
Ing. Jan Myšíčka	Ing. Jan Myšíčka	MEPRO s.r.o.			
Ing. Jakub Mičín		Ing. arch. Ivan Březina			
investor					
město Domažlice - Náměstí Míru 1, 344 20					
název akce	Rekonstrukce kotelny, kuchyně a jídelny Základní škola Komenského 17 v Domažlicích		IČO		DIČ
			06183140		CZ06183140
část PD	REKONSTRUKCE KOTELNY, VYTÁPĚNÍ KUCHYNĚ, ZÁSOBOVÁNÍ TEPEM VZT ZAŘÍZENÍ		stupeň	datum	A4 měřítko
			DZS / DPS	04/2020	6x 1 : 50
příloha			číslo kopie	část	číslo přílohy
NOVÝ STAV - PLYN			TZB		6