

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Rekonstrukce kotelný, kuchyně a jídelny“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 13.07.2020

V TZ je uvedeno, že v kotelně bude instalován regulátor tlaku plynu s výstupním tlakem 2,0 kPa a zároveň mají být instalovány plynové hořáky s připojovacím tlakem plynu 15-50 kPa. Prosíme o upřesnění.

Odpověď:

Regulátor tlaku plynu (poz.2.3) bude použit s výstupním tlakem 20 kPa.

Úplné znění dotazu ze dne 15.07.2020

ohledně zakázky viz.“předmět“ máme ještě dotaz ohledně konkretizace rozsahu požadovaných demontáží stávající VZT. Po nastudování zadání jsme k tomu krom jedné kompletové položky ve VV a jednomu nevypovídajícímu odstavěčku v TZ nic dalšího nenašli. Mohli by jste požadované demontáže VZT širším způsobem vyspecifikovat. Ideálně např.rozměry a délky trub, váhy a počty zařízení, popis přístupnosti atd. ?

Odpověď:

Viz příloha

Úplné znění dotazu ze dne 15.07.2020

Máme v úmyslu podat nabídku na akci viz.“předmět“ a chceme se zeptat na nejasnosti ohledně termínů plnění. Ve výzvě máte uveden časový milník – „Dokončení rekonstrukce kotelný vč.výměny kotlů do 15.10.2020. V SoD tento časový milník není ale uveden. V SoD je uveden jen konečný termín dokončení díla vč.předání do 31.08.2021.

Je nutné dokončit kotelnu do 15.10.2020, nebo je možné si vše důkladně připravit a celé dílo zrealizovat do 31.8.2021?

Odpověď:

Ve výzvě je uveden časový milník – dokončení rekonstrukce kotelný včetně výměny kotlů do 15.10.2020. V SOD je milník zapracován v čl. III odst. 2, kde se zhotovitel zavazuje provádět dílo v souladu s předem odsouhlaseným časovým harmonogramem průběhu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo jako příloha č. 4. V časovém harmonogramu musí být uvedeny základní milníky, které jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

Tudíž ve Vámi předloženém časovém harmonogramu bude uveden časový milník v souladu se zadávacími podmínkami.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **24.07.2020 do 10.00** hodin a termín otevírání obálek s nabídkami původně stanovený na **24.07.2020 v 10.15** hodin a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **29.07.2020 do 10:00** hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na **29.07.2020 v 10:15** hodin.

Domažlice 15.07.2020

JUDr. Zdeněk Novák
starosta