

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 03.11.2020

1. Ve stavební části PD chybí Technická zpráva. Je možné ji doplnit?
2. V soupisu prací (staveb.část) je položka č.10 Předstěna SDK, ve výkresu 1.NP m.č.1.11 je uveden doplňující popis „přístup ve spodní části“ (?). Tuto položku je nutno dospecifikovat.
3. V soupisu prací (staveb.část) jsou položky č.40-46 Zárubeň kovová pro zdění..., ve výkresu 1.NP a 2.NP je uveden popis „zárubně s dodatečnou montáží (nacvakávací)“. Co tedy platí?
4. V soupisu prací (staveb.část) je položka č.57 Výměna dvírek rozvaděčů s výměrou 0 ks. Má se tato položka oceňovat?
5. V soupisu prací (staveb.část) nesouhlasí počty montáže (p.č.163) a dodávky (p.č.177) dveřních křídel s „Výpisem vnitř.dveří“. Nutno upřesnit.
6. Ve „Výpisu vnitř.dveří“ je nutno dospecifikovat prvky D1.01 a D1.03 Skleněné křídlo ... bezrámové?, rámové?, materiál příp.rámu?, do jaké zárubně?, s ventilační mřížkou? ...
7. V soupisu prací (staveb.část) je uveden 2x prvek D1.08 (p.č.168 a 183).
8. V soupisu prací je nutno vyspecifikovat p.č.174 Dř.nadsvětlík. V PD chybí.
9. V soupisu prací je nutno vyspecifikovat p.č.182 D+M kompletní prosklená stěna D1.V1. V PD chybí.
10. V soupisu prací (staveb.část) jsou položky č.224 Vybavení nábytkem a 225 Vybavení IT a elektrotechnikou. Mají být tyto položky součástí rozpočtu? Pokud ano, dle čeho ocenit?
11. V soupisu prací (část Vytápění) jsou položky Montáž návlek.izolace ... 55,00m a (dodávka) Izolace DG ... 160,00 + 130,00 + 120,00 + 100,00 m. Jak toto chápat?

Odpověď:

1. Textová část je doplněna.
2. Jedná se o předstěnu, na kterou budou zavěšeny monitory městského kamerového systému. O podlahy bude ponechán otvor 60 x 60, který bude v případě nutnosti umožňovat přístup za předstěnu.
3. Platí zárubně s dodatečnou montáží (nacvakávací) – položky č. 40-46 v rozpočtu byly opraveny.
4. Položka č. 57 byla opravena, jedná se o plastová dvířka 60 x 60 cm v počtu 2 ks (jedná se o stávající rozvaděče telekomunikace).
5. Položka č. 163 a č. 177 byla opravena.
6. Jedná se o bezrámové skleněné dveře z bezpečnostního mléčného skla osazené do kovové zárubně. Dveře budou bez ventilační mřížky.
7. Položka č. 168 bude naceňována jako nulová (v rozpočtu bude počet kusů upraven na 0) a naceňována bude pouze položka č. 183.
8. Jedná se o nadsvětlíky nad dveřmi do kanceláří viz výkres D.1.1.03 – půdorys 2. NP. Nadsvětlíky budou mít dřevěný rám, jednoduché zasklení. Barva rámu nadsvětlíku bude v barvě rámu dveří.
9. Došlo k doplnění výkresu skleněné stěny. Výkres D.1.1.08 – Schéma prosklené stěny
Stěna bude mít kovový rám, zasklení bude z čirého bezpečnostního skla. Doplňovaný výkres je schéma. Dílenský výkres pro výrobu bude zpracován dodavatelem stavby.
10. Vybavení nábytkem a elektrotechnikou není součástí stavební akce. Položky nebudou naceňovány (ve výkazu výměr bylo množství změněno na „0“)
11. Došlo k úpravě výkazu výměr:
List vytápění: pol. 08. poř. č. 1 – 510 m
pol. 11. poř. č. 31 – 510 m

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **18.11.2020 do 10.00 hodin** a termín otevírání nabídek původně stanovený na **18.11.2020 v 10:15 hodin** a

nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **25.11.2020 do 10:00 hodin** a termín otevírání obálek s nabídkami na **25.11.2020 v 10:15 hodin**.

Domažlice 04.11.2020

JUDr. Zdeněk Novák
starosta