



ROZVODNICE POD OMÍTKU NUOVA TYP 3736, IP40,
TŘÍŘADÝ, 3x12 M, ZÁPUSTNÝ, NEPRŮHLEDNÉ DVEŘE,
ROZMĚRY: v=460, š=310, hl=110 mm

SEZNAM PŘÍSTROJŮ

FA1,2,3, - JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ EATON TYP PL7-B 6/1, 6A
FA4,5,6,7,8,9, - JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ EATON TYP PL7-B 10/1, 10A
FA10, - JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ EATON TYP PL7-C 10/1, 10A

KP1, - IMPULSNÍ RELÉ EATON Z-S-230/S, 1 MODUL
KP2, - IMPULSNÍ RELÉ EATON Z-S-230/S, 1 MODUL
FI-1/2 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ EATON TYP PF7-25/2/0,03, AC
FI-2/2 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ EATON TYP PF7-25/2/0,03, AC
FI-3/2 - PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ EATON TYP PF7-25/2/0,03, AC

QM1 - HLAVNÍ VYPÍNAČ TROJFÁZOVÝ, PŘEKLÁPĚCÍ, NA DIN LIŠTU,
EATON TYP IS-40/3, ČERVENÁ PÁČKA, 40A
KU1 - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SALTEK SLP-275V/4

| | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|
| VYPRACOVAL: | Ing. J. Reininger, Baldovská 101, Domažlice <i>Rei</i> | MĚSTSKÝ ÚŘAD: | DOMAŽLICE |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Z. Wolf, Hradská 79, Domažlice | KRAJ: | PLZEŇSKÝ |
| INVESTOR: | MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU č.p. 1, 344 01 DOMAŽLICE | STUPEŇ: | |
| AKCE: | DOMAŽLICE - BOŽENY NĚMCOVÉ 118 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU | DATUM: | 03/2018 |
| | | FORMÁT: | |
| | | ZAK. ČÍSLO: | |
| OBSAH: | EL. ROZVADEČ R4 - PŘÍSTROJE | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: 18 |