

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Úplné znění dotazu ze dne 08.12.2020

V soupisu prací u pozice č. 226 elektro chybí při doplnění jednotkové ceny celková cena za položku a taktéž chybí v celkovém součtu za akci. Jelikož je buňka uzamknuta a odkazuje se na jinou buňku téhož souboru na jiném listě, nelze doplnit ani vzorec.

Odpověď:

V příloze zasíláme nový Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde byla opravena provázanost položkového soupisu prací a dodávek u položky č. 226 s položkovým rozpočtem elektroinstalace.

Vzhledem k tomu, že na výše uvedený dotaz není odpovězeno v zákonné lhůtě, ruší zadavatel termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **15.12.2020 do 10.00** hodin a termín otevírání nabídek původně stanovený na **15.12.2020 v 10:15** hodin a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **17.12.2020 do 10:00** hodin a termín otevírání obálek s nabídkami na **17.12.2020 v 10:15** hodin.

Domažlice 09.12.2020

JUDr. Zdeněk Novák
starosta