

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice, Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice,
jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta (dále jen „zadavatel“)

Úplné znění dotazu ze dne 26.03.2021:

Dobrý den,

prosíme o zodpovězení dotazu níže:

Technická zpráva neobsahuje výpočet výkonu zdroje (tepelná bilance zdroje). Jaký je tedy projektem stanovený, minimální požadovaný výkon zdroje?

Prosíme o doplnění. Děkujeme.

Úplné znění dotazu ze dne 30.03.2021:

Dobrý den,

prosíme o zodpovězení dotazu níže:

Technická zpráva neobsahuje výpočet výkonu zdroje (tepelná bilance zdroje). Jaký je tedy projektem stanovený, minimální požadovaný výkon zdroje? Prosím o doplnění.

Děkujeme za odpověď

Odpověď na dotazy ze dne 26.03.2021 a ze dne 30.03.2021:

Na str. 4 technické zprávy technologie je uveden požadovaný výkonový rozsah 1 kotle 208 – 1060 kW (min – max).

Domažlice 30.03.2021

JUDr. Zdeněk Novák
starosta