



SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
TLAČITOVÝ OVLADAČ

LED svítidlo stropní, s krytem, 1x23W (3200lm, Ra 80, IP65)
(typ "A" h=3150 mm nad podlahou, 600x600mm)
(do PDL rostru)

VŠŠKA VYPINAČŮ cca 1,2m NAD PODLAHOU

EL.INSTALACE SE PROVEDE KABELY TYPU CYKY
KABELY SE ULOŽÍ DLE TYPU STAV.KONSTRUKCI
V MÍSTĚ INSTALACE

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKEM SE PROVEDE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVYŠŠENÁ OCHR.POSPJOJENÍM
DOPLNKOVÁ PROUD.CHRAŇIČI

3+PEN ~50Hz 3x230/400V TN-C-S



LIST C.: 1 LISTU: 1		Situční schéma – půdorys JIDELNA–Osvětlení		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2285/02/21	
projekt ELKAT710 Ing.HETTNER Ltd. Hradecká 203/2701 Ústí nad M. 312 246 308		OBJ.C.:P.J: JIDELNA PROVEDL: Ing.HETTNER L 04/2021		AKCE: REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ–ZŠ Komenského17 INVESTOR: město Domžlice–nám.Míru 1, Domžlice 344 20	
				VYKRES ČÍSLO: E1	

± 0,000 = 426,10 m.n.m. (b.p.v.)

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH
PRO MÍSTO DOMAŽLICE - NÁMĚSTÍ MÍRU 1, PSČ 344 20

NAVRHL Ing.arch. Ivan Brzina Ing.arch. Martin Brzina Ing.arch. Václav Václavík		ZAKÁZKA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO Č.17 V DOMAŽLICÍCH		MEPRO s.r.o. architektonický atelier nám. Příd. baterie 912/6 162 00 Praha 6	
SCHVÁLE. Dipl.ing.arch. I.BŘEZINA		PROJEKT V ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		MEPRO LEDEN 2021	
DRUH DOKUMENTACE MERÍTKO		DPS 1 : 100		ARCH. ČÍSLO 01 - 01/21	
KOTOVÁNO V		mm		01	