

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - JKSO****CÚ**

<b>Akce:</b>	<b>REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ-ZŠ Komenského č.17 Domažlice</b>	<b>Z. č.:</b>	<b>2285</b>
<b>Projekt:</b>	<b>ELEKTRO</b>	<b>A. č.:</b>	<b>2285/02/21</b>
<b>Investor:</b>	<b>město Domažlice-nám.Míru 1, Domažlice 344 20</b>	<b>Smlouva:</b>	
<b>Zpracovatel:</b>	<b>cenová soustava RTS(URS)-položky nezatříděny</b>		

**Datum:****Vypracoval:** ing.HETTNER lad.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Specifikace hlavních částí		
2	<b>Specifikace dodávky Rozvodnice RCHL</b>		
3	Rozvodnicová skříň izolovaná, nástěnná, s dveřmi, 28MOD, IP40	Ks	1,00
4			
5	MSO-40-3 Vypínač	Ks	1,00
6	LTE-10B-1 Jistič	Ks	5,00
7	LTE-16C-1 Jistič	Ks	5,00
8	LTN-8C-3 Jistič	Ks	2,00
9	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00
10			
11	RSA 10 Řadová svornice	ks	3,00
12	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	30,00
13	<b>Specifikace dodávky - celkem</b>		
14			
15	<b>Dodávky ROZVODNICE</b>		
16	Rozvodnice RCHL	ks	1,00
17	<b>Dodávky - celkem</b>		
18			
19	<b>Elektromontáže 1NP</b>		
20	Doplnění rozv.RK3		
21	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00
22	LTE-16B-1 Jistič	Ks	2,00
23	<b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>		
24	Uprava stavajících rozvadece	hod	8,00
25			
26	<b>PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)</b>		
27	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00
28	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00

#	Název	Mj	Počet
29	<i>KRYT SPÍNAČE</i>		
30	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	2,00
31	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	2,00
32	<i>RÁMEČEK</i>		
33	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný b. bílá	ks	34,00
34	<i>ZÁSUVKA NN</i>		
35	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	16,00
36	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. hnědá (PC)	ks	14,00
37			
38	<i>KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>		
39	Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž	ks	35,00
40	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	20,00
41			
42	LED svítidlo stropní, 1x26W, s krytem, IP40, 3300lm		
43	2x LED , 1200mm, opál, 3000K, NONSELV 250mA typ "A"	ks	12,00
44	LED svítidlo nástěnné, 1x8W, IP43, 970lm, DN cca 220mm		
45	3000K, typ "A1"	ks	2,00
46			
47	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
48	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	50,00
49	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	120,00
50	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	30,00
51	DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	20,00
52	vč.nosné konstrukce, spoj.prvků...		
53	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
54	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	40,00
55			
56	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	24,00
57	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>		

#	Název	Mj	Počet
58	S ostatními profesemi	hod	40,00
59	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
60	<i>DLE CSN 331500</i>		
61	Revizní technik	hod	40,00
62	Podružný materiál		
63	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
64			
65	<b>Elektromontáže 1PP</b>		
66	doplnění RP1		
67	OLE-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00
68	LTE-16B-1 Jistič	Ks	2,00
69	LTE-2B-1 Jistič	Ks	1,00
70	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>		
71	Uprava stávajícího rozvadece	hod	8,00
72			
73	<i>PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami)</i>		
74	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	2,00
75	<i>KRYT SPÍNAČE</i>		
76	kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	2,00
77	<i>RÁMEČEK</i>		
78	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	2,00
79	<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ,</i>		
80	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	5,00
81	Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7 b. bílá	ks	3,00
82	<i>ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST)</i>		
83	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	7,00
84	<i>ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ, IP 44, IP 67</i>		

#	Název	Mj	Počet
85	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 67 / IP 69, 16 A	ks	2,00
86			
87	<i>KRABICE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ</i>		
88	1055-04 Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž	ks	2,00
89	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	10,00
90			
91	LED svítidlo 1x23W,4800lm,		
92	IP65, vestavné do rastru 600, čtverec A, kryt opál, LED 840 , NONSELV, nestmívatelný driver 250mA typ "B"	ks	10,00
93	LED svítidlo stropní, 1x38W, 4800lm		
94	úzké, 1500mm, LED 4000K , korpus PC, čirý PC kryt, IP65, zdroj 700 mA typ "C"	ks	3,00
95			
96	LED svítidlo nástěnné, 1x8W,IP43, 970lm, DN cca 220mm		
97	3000K, typ "A1"	ks	2,00
98			
99	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>		
100	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	120,00
101	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	80,00
102	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	30,00
103	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	30,00
104	CYKY-J 5x10 , pevně	m	20,00
105	DZ 35X100 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	20,00
106	vč.nosné konstrukce, spoj.prvků...		
107	Ventilátor pro větrání soc.zařízení (WC,koupelna, strojovna) s časovaným doběhem	ks	3,00
108	prostorový termostat (strojovna)	ks	1,00
109	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
110	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	100,00
111			
112	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	60,00
113	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>		

#	Název	Mj	Počet
114	S ostatními profesemi	hod	40,00
115	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>		
116	<i>DLE CSN 331500</i>		
117	Revizní technik	hod	40,00
118	Podružný materiál		
119	<b>Elektromontáže - celkem</b>		
120			
121	Počty el.přístrojů mohou být během montáže upraveny s ohledem na změnu požadavků při stavbě		
122			
123	Délky kabelů určeny odečtem z výkresů-při stavbě může nastat nárůst délek s ohledem na skutečně zvolené trasy.		
124			
125	Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášení o shodě)		
126			