

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení - JKSO**CÚ**

Akce:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ-ZŠ Komenského č.17 Domažlice	Z. č.:	2285
Projekt:	JÍDELNA - OSV TLENÍ	A. č.:	2285/02/21
Investor:	město Domažlice-nám.Míru 1, Domažlice 344 20	Smlouva:	
Zpracovatel:	cenová soustava RTS(URS)-položky nezatříděny		

Datum: 03/2021**Vypracoval:** ing.HETTNER lad.**Kontroloval:**

#	Název	Mj	Počet
1	Elektromontáže		
2	Úprava rozv.R3- osvětlení		
3	RSI-20-10-A230 Instalační stykač	Ks	3,00
4	MIR-16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3,00
5	LTE-10C-1 Jistič	Ks	3,00
6	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
7	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	20,00
8			
9	OSVĚTLENÍ JÍDELNA		
10	LAB3000A4KO600ND MODUS LAB3000, IP65, vestavné do rastru 600, čtverec A, kryt opál, LED 840 , NONSELV, nestmívatelný driver 250mA, 1x23W, IP65, 3200lm, Ra80 typ "A"	ks	30,00
11	<i>OVLÁDAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)</i>		
12	3553-80929 B Ovládač zapínací IP 44; řazení 1/0; d. Praktik; b. bílá	ks	3,00
13	8102 KRABICE	ks	20,00
14			
15	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>		
16	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	190,00
17	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	60,00
18			
19	DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ	m	90,00
20	vč.spojek,závěsů,mont.materiálu		
21			
22	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>		
23	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	80,00
24	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	20,00
25	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	20,00
26	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>		
27	S ostatnimi profesemi	hod	20,00
28	<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>		
29	<i>DLE CSN 331500</i>		

#	Název	Mj	Počet
30	Revizní technik	hod	24,00
31			
32	Podružný materiál		
33	Elektromontáže - celkem		
34			
35			
36			
37	Počty el.přístrojů mohou být během montáže upraveny s ohledem na změnu požadavků při stavbě		
38			
39	Délky kabelů určeny odečtem z výkresů-při stavbě může nastat nárůst délek s ohledem na skutečně zvolené trasy.		
40			
41	Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiná, kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanovené parametry v zadávací dokumentaci (prohlášení o shodě)		
42			