

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 30.04.2021

Žádáme o informaci, zda se nejedná o chybu. Chladivo R407 H je pro chladicí boxy nevhodné.

Odpověď:

Chladivo R407 H lze nahradit chladivem R452, popřípadě R449.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **07.05.2021 do 10.00 hodin** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **10.05.2021 do 16:00 hodin**.

Domažlice 03.05.2021

JUDr. Zdeněk Novák
starosta