

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1. **Úplné znění dotazu ze dne 04.05.2021 vč. odpovědí:**

ŘÁDEK 99 - Výměna stávající podlahové vpusti v exteriéru před vstupem do kotelny za novou vpust stejného typu. - Vpust je napojena na stávající trativod. Trativod bude vyčištěn a bude prověřena jeho správná / funkčnost. Žádáme o delku trativodu a upřesnění vpusti, která má být nahrazena.
ODPOVĚĎ: Délka trativodu není známa, jedná se o stávající původní venkovní vpust bez zpětné klapky.

ŘÁDEK 214 - Jaké ucpávky má investor na mysli. Lze udělat více způsoby. Bude stačit obmazání nehořlavou hmotou pro prostupy? Např.: Hilty, Walraven

ODPOVĚĎ: Je nutno udělat tak, aby vyhovělo PBR, dle naší znalosti postačí, tak jak je popsáno v dotazu. např. Hilty Walraven apod.

ŘÁDEK 224

Závěsný systém (systémové řešení), objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, - hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; vč. statického výpočtu dle výrobce Nelze nacenit souborem. Počty objímek, počty konzol - Specifikovat.

ODPOVĚĎ: Bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci dle podkladů vybraného výrobce kotvícího materiálu.

Dále statický výpočet dle výrobce? O co se jedná? Budeme muset zpracovávat statický výpočet pro uchycení potrubí, či kotvení do konstrukce. Sondy se budou muset dělat? Tyto otázky se týkají i k listu I-2 - Vzduchotechnika, ŘÁDEK 182.

ODPOVĚĎ: bude upřesněno v dodavatelské a výrobní dokumentaci dle podkladů vybraného výrobce VZT a výrobce kotvícího materiálu

I-2 - Vzduchotechnika

ŘÁDEK 192 - Žádáme o statickou zprávu stropu a střechy, abychom mohli tuto položku nacenit.

ODPOVĚĎ: Jedná se o dřevěné zastřešení stávající VZT jednotky na střeše objektu. Na prknech je krytina z asfaltových pásů. Pokud by nestačil stávající přístup vraty lze vyřezat otvor dle potřeby a opět zapravit prkny a asfaltovými pásy.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **10.05.2021 do 16.00 hodin** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **12.05.2021 do 16:00 hodin**.

Domažlice 05.05.2021

JUDr. Zdeněk Novák
starosta