

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 05.05.2021:

1. Některé rozměry regulátorů průtoku vzduchu neodpovídají ani jednomu výrobci - z tohoto důvodu je žádný z výrobců nemůže nacenit. Prosíme tímto o správnou specifikaci.
2. U PČ 63 chybí ve VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného" - prosím o informaci, zda ve VV tato položka nemá být.

Odpověď:

1. Regulátory jsou ve výkazu uvedeny v rozměrech potrubí. Dodavatel musí dodat regulátor dle rozměru výrobce. Bude volen vždy nejbližší možný rozměr k rozměru potrubí.
2. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) není součástí soupisu prací z důvodu uložení tohoto stavebního odpadu na městskou skládku.

Úplné znění dotazu ze dne 06.05.2021:

1. Ve výkresu jsou všechny PUR panely 100mm, ale ve VV jsou chlazení 60mm a mrazák 100mm - co je prosím platné?
2. Ve výkresu je zakreslena i přípravná masa, ale ve VV není uvedena, nenaceňuje se tedy?
3. Ve VV není nikde Cu potrubí, nemáme tedy naceňovat?
4. Jaké dveře budou případně v přípravně masa, jsou obyčejné nebo také z PUR panelu. To samé i v místnosti 0.29, 0.28.

Odpověď:

1. Platí výkaz výměr – 60 a 100mm
2. Je to samostatný list ve VV II-6 ostatní zařízení a oceňuje se.
3. Cu potrubí se oceňuje je součástí ceny montáže (vč.materiálu)
4. V přípravně masa lze osadit TZV. PROVOZNÍ DVEŘE (plechové s pur pěnou). V místnostech 0.29 a 0.28 dveře dle PD ozn. jako D2.

Úplné znění dotazu ze dne 06.05.2021:

Odeslali jsme již 2 žádosti o vysvětlení ZD, ale systém nesprávně upozorňuje, že byly odeslány po limitu, ač termín byl posunut a tudíž byly žádosti odeslány v termínu, uvedeném ve Výzvě.

Prosím o kontaktování správce VZ, aby termín pro odeslání žádosti vysvětlení ZD na stránkách VZ posunul, protože je nyní nastaven nesprávně.

Zároveň žádám o odpověď na žádosti o vysvětlení ZD, které jsme odeslali řádně a v termínu.

Odpověď:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být ze strany dodavatelů zadavateli zaslána elektronicky kontaktní osobě zadavatele, a to **alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle § 54 odst. 5 zákona**. V souladu s § 54 odst. 5 zákona zadavatel odešle a uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty **nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek**.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **12.05.2021 do 16.00 hodin** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **17.05.2021 do 16:00 hodin**.

Domažlice 10.05.2021

JUDr. Zdeněk Novák
starosta