

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz ze dne 21.09.2021:

1. Prosíme o zaslání schéma požadovaných rozvaděčů. Z výkazu výměr je jasné, že dokumentace k těmto rozvaděčům musela být vyhotovena.
2. Zaslání projektové dokumentace nebo dokumentace pro výběr zhotovitele, z které bude patrné napájení a řízení svítidel.
3. Svítidla mají být řízena protokolem DALI. tzn, že má být využit kabel 5x1,5 jako napájecí jednou fází a zbylé dva vodiče pro řízení DALI?
4. Co je myšleno pojmem Atestace rozvaděče? Při postupu dle ČSN EN 60439 takový požadavek není.
5. Ve výkazu je uvedeno „poinstalační revizeze“ prosím o ujasnění. Vzhledem k výměně značné části instalace, nemělo by se jednat o výchozí revizi? V tomto případě by výkaz měl být doplněn o dokumentaci skutečného provedení stavby, jako podklad pro výchozí revizi a zároveň pro splnění §125 stavebního zákona.
6. V bodě 4.4. Revize požadujete revizi dle ČSN 33 2000-1 - tato norma je základní normou pro elektroinstalace. Revize má být vypracována dle ČSN 33 1500? z které plyne povinnost výchozí revize dle dotazu č.5.

Odpověď:

1. Dokumentace rozvaděče nebyla vyhotovena. Schéma vytvoří dodavatel.
2. K dispozici je pouze technická zpráva.
3. Instalace dle schéma DALI (protokolu) možnost konzultace s výrobcem svítidel.
4. Protokol o shodě, výrobní štítek. Doložit dokumentaci k rozvaděči dle ČSN 60439.
5. Revize skutečného provedení dle zákona. Neoceněný soupis prací s výkazem výměr byl doplněn o položku č. 58 dokumentace skutečného provedení.
6. Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

Další informace:

Prohlídka staveniště (prohlídka místa plnění) se bude konat dne **29.09.2021 v 10.00 h** se srazem účastníků před vstupem do budovy základní školy Msgre B. Staška č. p. 232, Domažlice.

Předpokládaný termín dodání: **01.12.2021 – 15.12.2021** (předpokládaný termín uzavření smlouvy o dílo 18.10.2021)

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na 27.09.2021 do 12.00 h a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na 06.10.2021 do 12:00 h.

Domažlice 24.09.2021

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku