

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ Msgre B. Staška Domažlice – II. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Znění dotazu ze dne 29.09.2021:

Na základě odpovědí ze dne 24.9.2021 zasíláme další dotazy.

- 1, Jakým způsobem, mohl být vytvořen výkaz výměr, když nebyla zpracována dokumentace ?
- 2, z čeho vychází počty jističích prvků? velikost rozvaděče? oteplení rozvaděče? , kabeláže, apod. ?
- 3, nebylo odpovězeno, které vodiče z výkazu výměr odpovídají pro řízení protokolem DALI. Bylo pouze poukázáno na obecné schéma.. Obecná schémata, principy a požadavky systému DALI jsou nám samozřejmě jasné . Z výkazu výměr není jasné, které jističe jsou tedy použity pro napájení osvětlení a tedy zda je vůbec možné svítidla řídit přes DALI.
- 4, výkaz výměr neodpovídá vyhl.č.169/2016 Sb., § 6 a § 7, kde je uvedeno, že u každé položky má být odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, popis položky jednoznačně vymezující druh kvalitu prací a výpočet použitý při stanovení množství položky. Žádáme o doplnění odkazů a výpočtů do výkazu výměr dle platné vyhlášky.
- 5, Argumentací z bodu 4 Vás znovu žádám o zaslání schéma rozvaděče a projektové dokumentace, ze které vychází výkaz výměr.

Odpověď:

Schéma rozvaděče bylo navrženo na základě získaných informací v rámci konzultace s revizním technikem v místě plnění veřejné zakázky.

Stmívatelná svítidla řízená DALI protokolem jsou podmínkou realizace. Svítidla řízena DALI protokolem tedy stmívatelná, budou řízena otočnými regulátory v prostorech tělocvičny z důvodů využití prostor nejenom pro výuku žáků školy, ale také pro využití prostor k jiné zájmové a volnočasové aktivitě veřejnosti.

Tato veřejná zakázka je zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka malého rozsahu se nemusí řídit vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tudíž zadavatel nemusí pořizovat dokumentaci, která je vymezena touto vyhláškou.

Zadavatel je přesvědčen, že zadávací podmínky jsou stanoveny způsobem, který dodavatelům umožňuje stanovit nabídkovou cenu a podat nabídku na tuto veřejnou zakázku.

Domažlice 01.10.2021

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku