

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel: MĚSTO DOMAŽLICE, jednající JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Vážení,

dne 25.01.2022 se konala prohlídka staveniště (prohlídka místa plnění) výše uvedené stavby. Na prohlídce staveniště byl vznesen jeden dotaz.

Znění dotazu:

Jaká je výška sloupů osvětlení? V technické zprávě je uvedeno 12m.

Odpověď:

V Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byla opravena položka č. 2 a č. 4. U položky č. 2 byla opravena v popisu výška stožáru na 16 m a položky č. 4 byla opravena v popisu výška stožáru na 16 m a množství 14 ks, viz příloha.

Na základě výše uvedeného zadavatel ruší termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **08.02.2022 do 10.00 h** a nově stanovuje termín konce lhůty pro podání nabídek na **11.02.2022 do 10:00 h**.

Domažlice 25.01.2022

JUDr. Zdeněk Novák
starosta