

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“
realizovaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice,
jednatel JUDr. Zdeněk Novák, starosta (dále jen „zadavatel“)

Úplné znění dotazu ze dne 06.06.2022:

Věc : žádost o vysvětlení PD VZ: “ Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře“

Dle projektové dokumentace mají být u mlatových povrchů použity obrubníky z přírodního kamene – porfyru.

Trvá investor na použití obrubníků z porfyru, nebo může být nahrazen žulou?

S pozdravem

Odpověď na dotaz:

Podél mlatových cest zadavatel požaduje osadit obrubníky z přírodního kamene – porfyru, tzn. nelze nahradit žulovými.

Domažlice 06.06.2022

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku