

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „**Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - I. etapa - rekonstrukce chodníků a instalace mobiliáře**“
realizovaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice,
jednatel JUDr. Zdeněk Novák, starosta (dále jen „zadavatel“)

Úplné znění dotazu ze dne 07.06.2022:

Ve výkazu výměr je položka:

8	K	564801111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 600-800 mm	m2	260,000
---	---	-----------	---	----	---------

Dle PD má být tloušťka vrstvy 70 mm.

Je uvedená tloušťka vrstvy v položce správná?

S pozdravem

Odpověď na dotaz:

Na základě shora uvedeného dotazu zadavatel uvedenou položku opravil.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi zasíláme v příloze tohoto vysvětlení nový (upravený) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3).

Domažlice 08.06.2022

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku