



PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE R219 — ČEZ
OSAZENÍ :
3 ks POJISTKA PH0L gG 80A

SKŘÍŇ PRO MĚŘENÍ A OVLÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
PRVO 2/25/6x16 3.1.22 na sokl
OSAZENÍ :

- 1 ks Jistič LTS-25C-3
- 6 ks Jistič LTS-16B-1
- 1 ks Jistič LTS-6B-1
- 1 ks Soumrakový spínač SOU - 1
- 1 ks Spínací hodiny NAPA-D denní
- 1 ks Multifunkční časové relé MCR-MA-003-UNI (zpožděné sepnutí 2. stykače)
- 2 ks Stykač RSI-25-40-A230-M (s možností ručního zapnutí)
- 1 ks Chránič s nadproudovou ochranou OLE-16C-1N-030AC
- 1 ks Zásuvka soklová ZSE-03
- 8 ks Svorka řadová SAK 16
- 2 ks Svorka řadová SAK 2,5
- 1 ks Svorkovnice PEN, N

REFERENČNÍ ROZVADĚČ ELPLAST-KPS ROKYCANY č.n. 2200532

INSTALACE PROVEDENA V SOUSTAVĚ TNS, 3+PE+N, 230V/400V, 50Hz.
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 A NOREM SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Rojt	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 34401 Domažlice			DATUM	IV/2022
REKONSTRUKCE ULICE KOSMONAUTŮ V DOMAŽLICÍCH				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘÍPOJKA VO					E 2