

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 15.08.2022:

Žádám Vás o dodateční informace k výše uvedenému výběrovému řízení:

- Ve výkazu výměr nejsou přípojky voda, kanalizace, elektro
- Ve výkazu výměr chybí zakrývání otvorů
- Dle TZ se má vodovod napojit na stávající studnu. To tam je i stávající vodárna?

Děkuji za odpověď.


Odpověď:

- veškeré položky jsou ve výkazu vedeny jako kompletní položky, vzhledem k dokumentaci pro SP, tudíž včetně přípojek

9000 - Ostatní dodávky						0,00	
152	K	9001	Montáž a dodávka elektroinstalace - kompletní dodávka materiál vč. práce, vč. napojení na stávající rozvod	kpl	1,000	0,00	0,00
153	K	9002	Montáž a dodávka ZTI - kompletní dodávka materiál vč. práce, vč. napojení na stávající rozvod (kanalizace + vodovod)	kpl	1,000	0,00	0,00

- zakrývání otvorů není řešeno samostatnou položkou soupisu stavebních prací s výkazem výměr, ale je zahrnuta v omítkových pracích

- domácí vodárna je navržena v prostoru objektu viz D.1.4.



Domažlice 15.08.2022

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku