



POZNÁMKY

- (A) NUTNÉ DOPLNĚNÍ AUTONOMNÍHO HLÁSIČE KOUŘE DLE ČSN EN 14604
- (2xPHP 21 A) NAVRŽENÝ POČET A SPECIFIKACE HASÍČÍHO PŘÍSTROJE V DANÉM POŽÁRNÍM ÚSEKU - NUTNÉ DOPLNĚNÍ DLE POŽADAVKŮ
- (X) NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VLASTNÍ ZDROJ, 1 HODINA
- (H) HYDRANT

VÝPIS HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

STÁVAJÍCÍ STAV : 3x 21a
POTŘEBA DLE PBŘ : 4x 13A; 2x21 A - NEVYHOVUJE
NUTNO DOPLNIT : 3x 13A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	ŠATNA DĚTÍ	19.99	KOBEREC	
2.02	SCHODIŠTĚ	18.81		
2.03	KOMORA	5.65	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.04	HALA	12.04	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.05	CHODBA	2.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.06	KOMORA Č.2	1.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.07	ŠATNA PERSONÁL	9.79	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.08	WC-PERSONÁL	1.14	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.09	PŘEDSÍŇ	3.90	PVC	
2.10	ŠATNA DĚTÍ	10.10	PVC	
2.11	HERNA	54.86	KOBEREC	
2.12	DĚTSKÝ KOUT	5.75	KOBEREC	
2.13	UMÝVÁRNA	16.26	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.14	WC DĚTÍ	6.32	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.15	KOMORA	5.69	PVC	
2.16	TŘÍDA	44.37	KOBEREC	
2.17	PŘÍPRAVOVNA	8.72	PVC	
2.18	CHODBA	13.61	KERAMICKÁ DLAŽBA	
2.20	SKLAD	5.84	PVC	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 247.12



HRADSKÁ 79, DOMAŽLICE | TEL.: +420 379 724 590 | MAIL.: INFO@AWPROJEKT.CZ
ZAKÁZKA:

DOMAŽLICE, MICHLOVA 565
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POZEMKY STAVBY:

K.Ú. DOMAŽLICE
PARC. Č. 2921

INVESTOR:

MĚSTO DOMAŽLICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 344 01 DOMAŽLICE

MĚSTSKÝ / OBECNÍ ÚŘAD:

DOMAŽLICE

KRAJ:

PLZEŇSKÝ

DATUM:

02/2023

Č. ZAKÁZKY:

58/2021

VYPRACOVAL:

MICHAL JŮNA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

ING. ZBYNĚK WOLF

VÝKRES:

PŮDORYS 2.NP

MĚŘÍTKO:

1:100

STUPEŇ PD:

DPS

OZN. VÝKRESU

3