

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

- trubkový stožár přechodový, bezpatřicový typu P 6 výšky 6m
- svítidlo LED AMPERA MINI ZEBRA, 16LED, 53 W
- nová kabelová trasa veřejného osvětlení
- CYKY-J 4x10 mm2

pozemek dotčený stavbou

4814/32

PIZNÁMKY:

Napětové soustava napájející ZM: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,
Napětová soustava VO: 3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,
kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj stožárů VO.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.

Ochrana před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn ø10mm vedený v souběhu s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovací kabelů budou vodivé propojeny přes ocelové dráčky stožárů VO.

Investor	Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice	Kopie
Vedoucí projekce	ING. ČÍŽEK	HIP
Zodpovědný projektant	ING. ČÍŽEK	Č.zakázky -
Kontroloval	ING. ČÍŽEK	Formát A3+
Projektoval	ING. FERENC	Měřítko 1:250
Kreslil	ING. FERENC	Datum 02/2022

Akce:	
BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE V DOMAŽLICÍCH Komenského – Prokopa Velikého, Havlíčkova	
Název:	KATASTRÁLNÍ SITUACE PP – KOMENSKÉHO – PROKOPA VELIKÉHO
Druh dokumentace:	DUR
Index:	List/listů:
Evidenční číslo:	3-6220-1 /C.2.1
Příloha č. 1	

VÝKRES JE DÍLŠÍMÍM MAJITELEM IY ELTOD, s.r.o., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POKROKOVÝM TŘETÍ OSOBNĚ BEZ SOHLASU IY ELTOD, s.r.o. JE ZAKÁZANO



VÝKRES JE DŮLEŽITÝM NÁSTROJEM V ELTDO, a.s., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POSKYTNUTÍ TŘETÍ OSOBE BEZ SOUHLASU V ELTDO, a.s. JE ZAKÁZÁNO