


BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE



nová kabelová trasa veřejného osvětlení  
- CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>

## STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

stávající kabelová trasa VO

stávající stožár VO

OSA TRASY KABELŮ NN

OSA TRASY KABELŮ VN

OSA TRASY SDĚLOVACÍCH KABELŮ SEK.

## OSA TRASY KABELŮ MO ČR

## OSA TRASY VODOVOD

USA IRASY KANALLIZACE

POZNÁMKA:

Napětová soustava napíjející ZM: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,  
Napětová soustava VO: 3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,  
kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj složená VO.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.

Ochrana před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát. Každá stožárna vedená v soubitěni s kabely VO. Drát bude užit na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojujících kabelů budou vodiče propojeny přes ocelové drátky stožárů VO.

Investor	Mesto Domuzdice, nám. Miru 1, 344 20 Domuzdice	Kopie
Vedúci projektce	ING. ČÍŽEK	HIP
Zodpovedný projektant	ING. ČÍŽEK	Č. zoznáky
Kontroloval	ING. ČÍŽEK	Formát
Projektoval	ING. FERENC	Mätkito
Kreslil	ING. FERENC	Datum
		02/2022

**BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ  
PRO CHODCE V DOMAŽLICÍCH**  
Komenského – Prokopa Velikého, Havlíčkova



Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
tel: +420 26134 5657  
cizekm2@elto.do.cz

73'00013071114212

**Názov:**  
**KOORDINAČNÁ SITUÁCIA PP - KOMENSKÉHO - PROKOPA VEJLIKÉHO**

Druh dokumentace:	DUR
-------------------	-----

Evidenční číslo:	Priloha č.
------------------	------------

3-6220-1 /C.3.1




VÝKRES JE DŮLEŽITÝM ULAŽENÝM BY ELTDOO, a.s., NOVODUPKSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POSKYTNUTÍM TŘETÍ OSOBĚ BEZ SOUHLASU BY ELTDOO, a.s. JE ZAKÁZÁNO.












MOTSEKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU  
zastupená Ing. Štěpánem VEJNÍKOVOU  
040627/0002500  
Soutaši

s realizací stavby dle příložené dokumentace  
Toto stanovisko platí po doplnění dvou let  
13.8.2022/0002500-0002500-13.8.2022  
dne: .....

#### BEZPEČNOSTNÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

-  přesunutý trubkový stožár, bezpečnostní typu K-6 osazen stávajícím svítidlem
-  trubkový stožár přechodový, bezpečnostní typu P 6 výšky 6m svítidlo LED AMPERA MINI ZEBRA, 16LED, 53 W
-  nová kabelová trasa veřejného osvětlení - CYKY-J 4x16 mm2

#### STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

-  stávající kabelová trasa VO
-  stávající stožár VO
-  OSA TRASY KABELU NN
-  OSA TRASY KABELU VN
-  OSA TRASY SDĚLOVACÍCH KABELU SEK.
-  OSA TRASY KABELU MO ČR
-  OSA TRASY VODOVOD
-  OSA TRASY KANALIZACE
-  OSA TRASY PLYNOVODU

#### POZNÁMKY:

Napětí soustava napájející ZM: 3/PEN AC.230/400V/50Hz/TN-C, N  
Napětí soustava VO: 3/PEN AC.230/400V/50Hz/TN-C-S, kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj stožárů VO.  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.  
Ochrana předbleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát Fežn ø10mm vedený v souběhu s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopu a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovacích kabelů budou vodivé propojeny přes ocelové dráty stožárů VO.

Investor	Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice	Kopie
Vedoucí projektu	ING. ČIŽEK	HIP
Zodpovědný projektant	ING. ČIŽEK	Č.zakázky
Kontroloval	ING. ČIŽEK	Formát
Projektoval	ING. FERENC	Měřítko
Kreslil	ING. FERENC	Datum

Akce: **BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V DOMAŽLICÍCH**  
**Komenského – Prokopa Velikého, Havlíčkova**



Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4  
tel: +420 26134 5657  
cizekm2@eliodo.cz

Název:	KOORDINAČNÍ SITUACE PP ul. HAVLÍČKOVA	Index:	Ust./listů:
Druh dokumentace:	DUR	Evidenční číslo:	3-6220-1 /C.3.2