

# Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

www.chvak.cz



Město Domažlice  
náměstí Míru 1  
344 20 Domažlice

Váš dopis značky/ze dne  
Žádost 03. 06. 2022

Naše značka  
140622

Vyřizuje/linka  
Ing. Pauerová/ 37

E-mail  
pauerova@chvak.cz

Domažlice dne  
14. 06. 2022

Věc: Vyjádření k PD, DÚR – Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích  
Místo stavby – parc. č. jsou uvedeny v PD, k. ú. Domažlice

Po projednání předložené PD Vám sdělujeme následující:

- Stavba bude respektovat ochranná pásma námi provozovaného zařízení, které se v zájmovém území nachází. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5m od líce potrubí na obě strany.
- V souběhu a při křížení navrhovaných kabelů se stávajícím zařízením v naší správě bude dodržena odstupová vzdálenost dle normy prostorového uspořádání sítí ČSN 73 6005.
- Před zahájením zemních prací je nutné nechat zařízení v naší správě vytýčit.
- V případě protlaku pod komunikací požadujeme přítomnost našeho pracovníka.

S pozdravem

Vlastimil Hejhal  
výrobně – technický náměstek

CHODSKÉ  
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.  
Bezděkovské předměstí čp. 388  
344 78 Domažlice

*Ing. Pauerová*

TELEFON  
379 792 311

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB Domažlice 7802-321

IČO 49788761  
DIČ CZ-49788761

FAX  
379 722 159

e-mail:  
[chvak@chvak.cz](mailto:chvak@chvak.cz)

Obchodní rejstřík KRAJSKÉHO SOUDU v Plzni, oddíl B vložka 360  
Den zápisu 1.1.1994

