

BEZPEČNOSTNÍ PŘISVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

trubkový stožár přechodový, bezpaticový typu P 6 výšky 6m
svítidlo LED AMPERA MINI ZEBRA, 16LED, 53 W

nová kabelová trasa veřejného osvětlení
- CYKY-J 4x10 mm2

4814/32 pozemek dotčený stavbou

ŘSD ČR, správa Plzeň souhlasí s umístěním/realizací stavby dle této situace při dodržení podmínek uvedených ve vyjádření

zn.: RSD-130177/2022-4/1823-St

ze dne: 5.10.2022


Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel správy Plzeň
podepsáno elektronicky

POZNÁMKA:

Napěťová soustava napájející ZM: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,
Napěťová soustava VO: 3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,
kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj stožárů VO.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.

Ochrana před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn Ø10mm vedený v souběhu s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovacích kabelů budou vodivě propojeny přes ocelové dřívky stožárů VO.

Investor	Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice			Kopie
Vedoucí projekce	ING. ČÍŽEK	HIP		
Zodpovědný projektant	ING. ČÍŽEK	Č.zakázky	—	
Kontroloval	ING. ČÍŽEK	Formát	A3+	
Projektoval	ING. FERENC	Měřítko	1:250	
Kreslil	ING. FERENC	Datum	02/2022	
Akce:		<div>BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE V DOMAŽLICÍCH Komenského – Prokopa Velikého, Havlíčkova</div>		
Název:		<div> Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 tel: +420 26134 5657 cizekm2@eltodo.cz</div>		
KATASTRÁLNÍ SITUACE PP – KOMENSKÉHO – PROKOPA VELIKÉHO		Index:	List/listů:	
Druh dokumentace:		Evidenční číslo:	Příloha č.	
DUR		3-6220-1	/C.2.1	



Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4
tel: +420 26134 5657
cizekm2@eltodo.cz