

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

- trubkový stožár přechodový, bezpatřicový typu P 6 výšky 6m
- svítidlo LED AMPERA MINI ZEBRA, 16LED, 53 W
- nová kabelová trasa veřejného osvětlení
- CYKY-J 4x10 mm2

pozemek dotčený stavbou

4814/32

PIZNÁMKY:

Napětové soustava napájející ZM: 3/PEN AC,230/400V,50Hz/TN-C,
Napětová soustava VO: 3/PE/N AC,230/400V,50Hz/TN-C-S,
kde místem rozdělení soustav bude elektrická výzbroj stožárů VO.

Ochrana před nebezpečným dotýkovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje a ochranným pospojováním.

Ochrana před bleskem a hlavní pospojování budou provedeny připojením všech stožárů VO na uzemňovací drát FeZn ø10mm vedený v souběhu s kabely VO. Drát bude uložen na dno výkopů a bude propojovat celou soustavu VO. Uzemňovací drát a vodiče PEN připojovací kabelů budou vodivé propojeny přes ocelové dráky stožárů VO.

| Investor | Město Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice | Kopie |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Vedoucí projekce | ING. ČÍŽEK <i>Čížek</i> | HIP |
| Zodpovědný projektant | ING. ČÍŽEK <i>Čížek</i> | Č.zakázky - |
| Kontroloval | ING. ČÍŽEK <i>Čížek</i> | Formát A3+ |
| Projektoval | ING. FERENC <i>Ferenc</i> | Měřítko 1:250 |
| Kreslil | ING. FERENC <i>Ferenc</i> | Datum 02/2022 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BEZPEČNOSTNÍ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE V DOMAŽLICÍCH | |
| Komenského – Prokopa Velikého, Havlíčkova | |
| Název: | KATASTRÁLNÍ SITUACE PP – KOMENSKÉHO – PROKOPA VELIKÉHO |
| Druh dokumentace: | DUR |
| ELIODO Novodvorská 1010/14 142 00 Praha 4 tel: +420 26134 5657 elidodo2@elidodo.cz | |
| Index: | List/listů: |
| Evidenční číslo: | 3-6220-1 /C.2.1 |
| Příloha č. | |

VÝKRES JE DÍLŠÍMÍ MAJETKEM IY ELIODO, s.r.o., NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4; KOPÍROVÁNÍ VÝKRESU A JEHO POKROKOVÝ TŘETÍ OSOBNĚ BEZ SOHLASU IY ELIODO, s.r.o. JE ZAKÁZANO

