

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Domažlice, Michlova 565, požárně bezpečnostní řešení stavby“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 07.06.2023:

Dobrý den, v příloze 3 - Výkazu výměr je uvedena položka pod "ostatními náklady" Hlásič optickokouřový S65 55000-317APO, včetně montáže. Tento typ hlásiče je v provedení připojovat na centrální rozvod EZS. Ve výkresové dokumentaci ani ve TZ není uveden postup montáže na EZS. Není zde uvedena kabelové požadavky k připojení těchto hlásičů.

Odpověď:

Jedná se o chybně uvedený název položky č. 29, naceňte opticko kouřový autonomní hlásič. Jedná se o autonomní hlásiče, které nejsou napojeny na EZS.

Domažlice 09.06.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku