

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích - II. etapa“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 09.06.2023:

Součástí rekonstrukce je i osazení nových pisoárů. Ve výkazu výměr je ale pouze položka pro keramiku pisoáru "golem 4306.0" což je pisoár se splachováním centrálním pomocí elektromagnetického ventilu a radaru. Splachovací zařízení není v položkovém rozpočtu uvedeno, ani jeho montáž.

Prosím o vysvětlení jakým způsobem mají být nové pisoáry splachovány.

Odpověď:

Pisoár je počítán jako kompletní dodávka sanity včetně automatického splachování jednotlivě řízeného pro každý pisoár včetně kompletní montáže.

Domažlice 09.06.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku