

UPOZORNĚNÍ :

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHAT VEŠKERÁ VEDENÍ OD SPRÁVCŮ SÍTÍ VYTÝČIT
A DODRŽOVAT JEJICH POKYNY BĚHEM STAVBY !

Domažlice – parkovací plocha a komunikace Vojtěchova ulice – kusovník

Č.	KS	NÁZEV
A	8 ×	PHILIPS UniStreet Mini 10LED CLO 20 W

CELKEM NOVĚ OSAZENO : 0,16kW
ZRUŠENÁ SVÍTIDLA : 0,45kW

VODIČ FeZn 10 – UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ, VEDENO V SOUBĚHU S KABELOVÝMI ROZVODY.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2 .

ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000–3 : ABB, VENKOVNÍ

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO

NOVÉ SVÍTIDLO VO, VČ. SLOUPU A VÝLOŽNÍKU

UZEMNĚNÍ SLOUPU – NAPOJENÍ VODIČEM FeZn 10

OCHRANNÁ TRUBKA PE – pr.110mm
OCHRANNÁ TRUBKA PE – pr.40mm

JEDNOTNÁ KANALIZACE
VODOVOD
PLYNOVOD NTL
SILOVÉ VEDENÍ NN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ SEK – CETIN
SDĚLOVACÍ VEDENÍ SEK – UPC
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ZRUŠENÉ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NOVÉ ROZVODY
TOPNÝ KANÁL

ING. ANTONÍN SPEIERL
nám. Míru 141, Domažlice
tel.603218475 e–mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl	
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO Domažlice	FORMÁT	4 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice		DATUM	IX/2017
PARKOVACÍ PLOCHA VOJTĚCHOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			MĚŘÍTKO	1 : 250
ELEKTROINSTALACE SITUACE				E1