


# ULOŽENÍ KABELU – PŘES VOZOVKU RÝHA 500/1100mm



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, AC, 50Hz, 400/230V, TNC  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.2  
ZÁKLADNÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VE STANOVENÉM ČASE  
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 : ABB, VENKOVNÍ



**ING. ANTONÍN SPEIERL**  
nám. Míru 141, Domažlice  
tel.603218475 e-mail: speierl@centrum.cz

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
	Ing. Speierl	Ing. Speierl	Ing. Speierl		
KRAJ	Plzeňský	MÍSTO	Domažlice	FORMÁT	1 x A4
OBJEDNATEL	Město Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice			DATUM	IX/2017
PARKOVACÍ PLOCHA VOJTĚCHOVA ULICE V DOMAŽLICÍCH				ÚČEL	DÚR
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				MĚŘÍTKO	-
ELEKTROINSTALACE ULOŽENÍ KABELU VO					E2