

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Parkovací plocha Vojtěchova ulice v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění dotazu ze dne 22.08.2023:

Dle PD má být součástí díla osazení kabelovodu pro pozdější instalaci rozvodů dobíjecích stanic. V dokumentaci není uvedeno z jakého materiálu má být kabelovod proveden (plastová chránička, betonový kabelový žlab ..) .

Žádám investora o specifikaci kabelového žlabu.

Odpověď:

Zřízení kabelovodů pro pozdější instalaci dobíjecích stanic je požadováno na základě vyhlášky č. 266/2021 Sb.

Kabelovod bude proveden z ohebné dvouplášťové korugované chráničky, vnější průměr 110 mm, vnitřní průměr 94 mm.

Domažlice 22.08.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku