

Vysvětlení zadávací dokumentace a změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka s názvem: „**Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce**“ realizovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dotaz ze dne 09.11.2023:

Prosíme o doplnění projektové dokumentace o tyto výkresy:
- půdorys střechy, řez velkým a malým sálem, pohledy (fasáda), PBŘ
Dále prosíme o upřesnění rozměru dveří D16 - stávající dveře jsou jiného rozměru než dveře dle PD.
U skleněného zábradlí prosíme o upřesnění typu skla - zda postačuje pouze bezpečnostní nebo musí být i protipožární.
Děkujeme.

Odpověď:

- Doplňujeme projektovou dokumentaci o požadované části PD, včetně PBŘ s tím, že byl současně opraven stupeň předkládané PD z DSP na DPS – viz příloha.
- Na základě dotazu došlo k upřesnění rozměru dveří D16 a k následnému opravení rozměru předmětných dveří – viz položka č. 96 ve výkazu výměr „20230051 dokončovací práce střecha, fasáda, sál MKS“ – viz příloha.
- Dále upřesňujeme, že skleněné zábradlí nemusí být protipožární a postačuje pouze bezpečnostní.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje termín konce lhůty pro podání nabídek původně stanovený na **23.11.2023 do 09.00** a stanovuje nový termín konce lhůty pro podání nabídek a to do **06.12.2023 do 09:00**.

Domažlice 14.11.2023

Bc. Stanislav Antoš
starosta